

ARRÊTÉ DU MAIRE DE BRON

Numéro : DAU_AR20240923

Objet : Arrêté portant refus de travaux dans un Établissement Recevant du Public (E.R.P.) AT n° 069 029 24 00047 LE COMPTOIR DE BRON

Le Maire de Bron, Jérémie BREAUD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1, L. 2212-1 et suivants ;

VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L. 122-3, L. 141-2, L. 143-2, L. 161-1, R. 122-7 et suivants, R. 143-1 et suivants ;

VU la demande d'autorisation d'aménager ou de modifier un Établissement Recevant du Public déposée le 31 juillet 2024 en application de l'article L.122-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, enregistrée sous la demande d'autorisation de travaux n° 069 029 24 00047, sollicitée par S2F représenté par Monsieur , concernant l'aménagement d'un restaurant à l'enseigne « Le comptoir de Bron » dans un bâtiment existant situé 27 avenue du Président Salvador Allende, 69500 BRON ;

VU les prescriptions du Service Départemental d'Incendie et de Secours relatives à la protection contre l'incendie dans les ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ;

VU l'avis défavorable de la Sous-commission Départementale d'Accessibilité pour les personnes handicapées en date du 10/09/2024 ;

CONSIDERANT que l'accès au restaurant se fait depuis le domaine public par une pente pérenne inférieure à 5% sur une longueur de 2,5m, suivi d'un ressaut de 2cm ;

CONSIDERANT que la porte du restaurant est située immédiatement en haut de cette rampe sans palier de repos et donc sans espace de manœuvre de porte conforme ;

CONSIDERANT que l'absence de palier de repos et d'espace de manœuvre de porte en haut d'une rampe est un motif qui justifie le rejet de la demande.

ARRÊTE

Article 1 : les travaux, visés dans le dossier de demande d'autorisation de travaux précité concernant l'établissement, LE COMPTOIR DE BRON, type N, catégorie 5, sis 27 avenue du Président Salvador Allende à Bron, ne sont pas autorisés.


Article 2 : un nouveau dossier complet devra être déposé en mairie pour une nouvelle instruction au titre de l'accessibilité et de la sécurité incendie dans les ERP.

Article 3 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de Bron dans le délai de deux mois à compter de sa publication sur le site Internet de la Ville. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Article 4 : un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon ou déposé sur www.telerecours.fr dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

Fait à BRON, le

Signé par : Jérémie BRÉAUD
Date : 07/10/2024
Qualité : LE MAIRE


Jérémie BREAUD,